



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
г. Краснодара

ул. Дзержинского, д. 95/1, г. Краснодар, 350051
Телефон: 224-39-67 Факс: 224-39-67 (код 861)

Генеральному директору
ООО «Меритон-Сервис»

Ю.П. Джерипе

ул. Красная, 139,
г. Краснодар, 350020

17 11 2016 № 865-9-24-30

На № _____ от _____

О рассмотрении обращения

Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара рассмотрено Ваше обращение по вопросу возможности установки ограждения парковочных мест в помещении подземной парковки, расположенной по адресу: г.Краснодар, ул. Красная, 176.

В соответствии с п.5.2.6 Свода правил 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» в подземных автостоянках не допускается разделение машиномест перегородками на отдельные боксы.

В помещениях хранения легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, для выделения постоянно закрепленных мест допускается применение сетчатого ограждения из негорючих материалов. При этом, запрещается хранить ЛВЖ, ГЖ, авторезину, горючие вещества и материалы, а также негорючие вещества в сгораемой упаковке.

Начальник отдела

 А.М. Кудленко